



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Centrum hygienických laboratoří

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.  
Nad Kunšovcem 1405/2  
594 01 Velké Meziříčí

OBJEDNÁVKA: 110/26/LS  
VYŘIZUJE: Jan Hofman  
TELEFON: 603 421 258  
E-MAIL: jan.hofman@zuova.cz  
ZAKÁZKA č.: 23482  
VZOREK č.: 81141,81143  
NÁZEV VZORKU: voda pitná, vz.č. 6657  
MÍSTO ODBĚRU: Dolní Bojanovice, Zbrod, U Kohůtku, studna

DATUM: 14.8.2026

**Informace o dalším postupu pro dodavatele pitné vody pro veřejnou potřebu s obsahem přírodních radionuklidů převyšujícím referenční / vyšetřovací úroveň a/nebo nejvyšší přípustnou hodnotu**

Vážený zákazníku,  
měřením obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku bylo zjištěno překročení:  
**vyšetřovací úroveň celkové objemové aktivity alfa**, viz vyhláška č. 422/2016 Sb. příloha č. 27.

Dle atomového zákona č. 263/2016 Sb. § 100 se pitná voda nesmí dodávat pro veřejnou potřebu pokud  
a) objemová aktivita radonu překročí nejvyšší přípustnou hodnotu, nebo  
b) obsah přírodních radionuklidů překročí referenční úroveň a nebylo provedeno opatření, které snižuje míru ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek.

Byl proveden další postup dle atomového zákona č. 263/2016 Sb. §100 a vyhlášky č. 422/2016 Sb. §98 a §99.

**Doplňující rozbor:**

Obsah uranu uvedený v protokolu č. 44794/2026, u vzorku č. 90762 je 6,68 µg/l a nepřevyšuje nejvyšší mezní hodnotu 15 µg/l, kterou stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu nepřevyšuje vyšetřovací úroveň 0,2 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb., příloha č. 27.  
Vypočtená indikativní dávka nepřevyšuje referenční úroveň 0,1 mSv/rok, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb., příloha č. 27.

Kontakt na inspektory SÚJB:  
SÚJB, odbor usměrňování expozic, oddělení radonu a přírodních zdrojů  
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, tel. 602 439 041, e-mail: priroda@sujb.gov.cz

OBEČNÍ ÚŘAD  
DOLNÍ BOJANOVICE  
Ing. Hrubá

|                      |
|----------------------|
| čas<br>doručení      |
| zpracovatel          |
| spis. znak/<br>ihuta |

Ing. Marta Dunovská  
osoba s pověřením statutárního orgánu a zvláštní odbornou způsobilostí

Došlo ..... 31.8.2026 .....  
Č.j. OÚDE - ..... 12026 .....  
Dokum. poč. l. ....  
Přílohy počet .....